

Амгалан дулааны станц ТӨХК-ийн 2019 -2022 оны техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлтүүд	Дулаан үйлдвэрлэл	Нэгж	Үзүүлэлтүүд	2019	2020	2021	2022.01-09
		Гкал	Дулаан үйлдвэрлэл гүйцэтгэл	729401	761599	739460	451658
		Гкал	Дотоод хэрэгцээ гүйцэтгэл	12870	13224	13224	7765
		Гкал	Өөрийн түгээлт /гүйцэтгэл/	680	857	856	488
		Гкал	Дулаан түгээлт биелэлт	715851	748026	725380	443405
	Цахилгаан	мян квт	Цахилгааны зарцуулалт биелэлт	24073	25826.2	24962.5	15992
		квт/Гкал	Цахилгааны хувийн зарцуулалт биелэлт	33.0	33.9	33.8	35.4
	Нүүрс	тонн	Бодит түлшний гүйцэтгэл	229822	250203	251652	170884
		кг/Гкал	Жишмэл түлшний хувийн зарцуулалт	162.5	162.87	160.7	165.95
	Нэмэлт ус	тонн	Гүйцэтгэл	92048	118382	122221	65180
Сүлжээний ус	тонн/цаг	Төлөвлөгөө	3600	3600	3596	3705	
	тонн/цаг	Гүйцэтгэл	3570	3556	3247	3302	